

**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS
RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS GAISRINIŲ TYRIMŲ CENTRAS**

Švitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius. Tel./faks. (8 5) 233 98 78. El. paštas sertifikavimas@vpgt.lt

**ATITIKTIES SERTIFIKATO Nr. 100357
PRIEDAS**

GAMINYS: LSZH 2X1,50, LSZH 2X1,00, PVC 2X1,50 ir PVC 2X1,00
tipų priešgaisriniai elektros kabeliai.

PANAUDOJIMO SRITIS: Priešgaisriniai elektros kabeliai gali būti naudojami kai yra
nustatyti įnašo į gaisrą reikalavimai.

GAMINTOJAS: ELAN S.r.l., Via Osimana, 70 IT 60021 Camerano (AN), Italija.

PRIVALOMIEJI ATITIKTIES ĮVERTINIMO RODIKLIAI:

Gaminio tipas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio vertė ¹⁾ :	
		X, mm	Y, mm
LSZH 2X1,50	Liepsnos sklidimas	> 50	< 540
LSZH 2X1,00			
PVC 2X1,50			
PVC 2X1,00			

¹⁾ X – Atstumas nuo viršutinio kabelio įtvirtinimo taško iki viršutinės apanglėjimo ribos;
Y – Atstumas nuo viršutinio kabelio įtvirtinimo taško iki apatinės apanglėjimo ribos.

Sertifikavimo tarnybos vyriausiasis specialistas



Žydrūnas Kuodis

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
GAISRINIŲ TYRIMŲ CENTRAS

Švitrigailos g. 18, LT-2600 Vilnius. Tel. (8-22) 33 98 78. Faks. (8-22) 26 34 94. El. paštas pad.gtc@ aiva.lt

ATITIKTIES SERTIFIKATAS

2006 09 01

(data)

Nr. GTC 100357

Galioja iki

2007 02 28

(data)

Išduotas UAB „Arevita ir Ko“, J. Žemgulio g. 25, LT-50247 Kaunas, Lietuva.

(monės pavadinimas, adresas)

Šis atitikties sertifikatas liudija, kad priešgaisriniai elektros kabeliai,

(gaminio pavadinimas)

tipas (ai) LSZH 2X1,50, LSZH 2X1,00, PVC 2X1,50 ir PVC 2X1,00 (žr. priedą),

(gaminio tipas)

pagamintas (i) ELAN S.r.l., Via Osimana, 70 IT 60021 Camerano (AN), Italija,

(monės pavadinimas, adresas)

atitinka LST EN 50265-2-1:1999

(normatyvinio dokumento žymuo)

privalomuosius reikalavimus.

Atitikties sertifikatas išduotas įvertinus gamybos sąlygas ir remiantis
GTC (Lietuva) bandymų ataskaitomis Nr. 8.2006.14, Nr. 8.2006.15, Nr. 8.2006.16 ir

(bandymų ataskaitos, kokybės sistemos sertifikatas ir kt. bei juos išdavusios įstaigos)

Nr.8.2006.17.

Šis atitikties sertifikatas suteikia teisę ženklinti nurodytą gaminį gaisrinės įrangos
atitikties ženklu GJAZ - 01.

L. e. GTC viršininko pareigas

(pareigos)

(parašas)

A.V.

Arvydas Viršulis

(vardas, pavardė)